

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование **МБОУ СОШ № 28**

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **Красноармейский р-н ст-ца. Чебургольская Школьная, 2**

Форма собственности объекта **Частная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 (сокращенное наименование – МБОУ СОШ № 28)**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2336011321**

Телефон: **+7 86165 9-31-18**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **В учреждении приняты следующие меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов: установлена «кнопка вызова» сотрудника, приказом назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности. Данные меры согласованы с КРО ВОИ.**

Плановая дата обследования: **01.2019**

Фактическая дата обследования: **29.01.2019**

Организация: **УСЗН в Красноармейском районе**

Должность лица: **специалист 1 разряда**

ФИО: **Шепель А.А.**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п.	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

			5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует

3

(на стенах)				
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Наличие
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Наличие
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие
Зона оказания услуги				
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует

4

Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

5

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

** Доступен по минимальным потребностям доступности объекта для инвалидов, с учетом принятых вышеуказанных мер

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

29 января 2019 года

Специалист 1 разряда отдела по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения



А.А. Шепель